

Januar 2020

Blanket til anmeldelse af el-netselskabernes metoder

Sagsbehandlingstiden er 1 måned for sager, hvor der ingen afvigelser er fra Dansk Energis branchevejledninger og ellers er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 4 måneder.

Skema 2 – til anmeldelse af metoder for betingelser og øvrige vilkår

| Kontaktoplysninger | |
|----------------------------|--|
| Virksomhedens navn | Thy-Mors Energi Elnet |
| Virksomhedens adresse | Elsøvej 107, 7900 Nykøbing Mors |
| Virksomhedens mailadresse | elnet@thymors.dk |
| CVR-nr. | 21085200 |
| Kontaktperson | Elisa de Lasson |
| Kontaktpersons mailadresse | ela@thymors.dk |
| Kontaktpersons telefonnr. | 96702211 |

NB!

- En metode skal være anmeldt og GODKENDT, før den kan bringes i ANVENDELSE!
- Selve anmeldelsen af metoden samt selve godkendelsen skal offentliggøres på selskabets hjemmeside

FORSYNINGSTILSYNET
Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Tlf. 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk


Selskabet anmelder vedlagte metode for (angiv titel)

Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet

Er Dansk Energis metode valgt – (følges Dansk Energis branchevejledning)?

1) **Ja** – Vedlæg Dansk Energis branchevejledning.

2) **Ja, delvist** – Vedlæg den samlede beskrivelse og anfør, hvilke branchevejledninger der er delvist brugt eller anfør, hvilke bestemmelser i en branchevejledning der er delvist brugt. Afvigelser, der alene er af sproglig karakter, angives ikke.

x

3) **Nej** – Anfør, hvilke branchevejledninger der ikke er brugt. Afvigelser, der alene er af sproglig karakter, angives ikke. Vedlæg redegørelse for, hvorfor de anvendte afvigende metoder ikke er urimelige.

Eventuelle bemærkninger til anmeldelsen

Dansk Energis Branchevejledning for netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet er brugt uden afvigelser med den eneste ændring, at Thy-Mors Energi Elnet bruger 35 ampere som standard i stedet for 25 ampere. Denne afvigelse fra branchevejledningen bevirker, at de steder, hvor en kundekategori ville få ret til 25 A, der har kunden i Thy-Mors Energi Elnets forsyningsområde ret til 35 ampere.

Medsendt denne anmeldelse er:

- Dansk Energis anmeldte konsekvensændringer til Tilslutningsbestemmelserne pba. nye standardtilslutningsbidrag. Taget til efterretning af Forsyningstilsynet 29. april 2021
- Tilslutningsbestemmelserne med markering af konsekvensændringer (til at skabe et overblik over ændringerne)
- Tilslutningsbestemmelserne med konsekvensændringer og tilpasning til Thy-Mors Energi Elnet ift. ovenstående forklaring, hvor de lokale tilpasninger er markeret med rød